

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年6月16日

福島県立安積黎明高等学校長

| | |
|---|----------------------|
| 工事（委託業務）番号 | 第23-79180-0001号 |
| 工事（委託業務）名 | 安積黎明高校第一体育館陸屋根防水修繕工事 |
| 質 問 事 項 | |
| 1 陸屋根への既設通路の有無をお教え願います。 （仮設通路・昇降の為に足場設置の必要性があるか） | |
| 2 内装工事に於ける撤去・再取付を行う「設備」の種類をお教え願います。 | |
| 回 答 事 項 | |
| 1 敷地南側正門から第一体育館東側玄関までアスファルト敷になっているため、ラフタークレーン等が第一体育館東側まで進入可能です。また、陸屋根へは第一体育館と南校舎の間にある渡り通路2階に設置されている固定はしごにより行くことができます。（仮設通路の必要はなく、また、固定はしごを使えば昇降の為に足場設置の必要はありません。） | |
| 2 照明器具等の電気設備です。 | |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。